

Záznam a vyhodnotenie merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Prevádzkovateľ ČS: GAS product & services a.s., Tuhovská 1, Bratislava

Názov ČS: ČS PHM GAS, Abovce

Dátum merania: 07.06.2021

Metodika a metóda merania:

Čas merania: 06:02 - 06:15

STN EN 16321-2, mokrá metóda B

Výdajné miesto	Pištoľ	Čís. mer.	Teplota okolia [°C]		Stav plynomera [l]		Presatý objem pár [l]	Vydaný objem benzínu	R - pomer pár a benzínu
			začiatok skúšky	koniec skúšky	začiatok skúšky	koniec skúšky			
1	Natural 95	1	14,1	14,2	400,2	424,8	24,6	25,36	0,97
		2							
		3							
4	Natural 95	1	14,2	14,3	424,9	449,4	24,5	25,23	0,97
		2							
		3							
6	Natural 95	1	14,5	14,7	473,5	497,6	24,1	25,14	0,96
		2							
		3							
8	Natural 95	1	14,4	14,4	449,5	473,5	24,0	25,02	0,96
		2							
		3							