

Záznam a vyhodnotenie merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Prevádzkovateľ ČS: GAS product & services a.s., Tuhovská 1, Bratislava

Názov ČS: ČS PHM GAS, Dolné Lefantovce

Dátum merania: 24.06.2021

Metodika a metóda merania:

Čas merania: 12:15 - 12:25

STN EN 16321-2, mokrá metóda B

Výdajné miesto	Pištoľ	Čís. mer.	Teplota okolia [°C]		Stav plynomera [l]		Presatý objem pár [l]	Vydaný objem benzínu	R - pomer pár a benzínu
			začiatok skúšky	koniec skúšky	začiatok skúšky	koniec skúšky			
1	Natural 95	1	33,5	33,6	100,1	125,8	25,7	25,32	1,02
		2							
		3							
2	Natural 95	1	33,6	33,6	125,9	150,8	24,9	25,33	0,98
		2							
		3							
3	Natural 95	1	33,4	33,3	151,0	176,1	25,1	25,41	0,99
		2							
		3							
4	Natural 95	1	33,3	33,3	176,3	201,8	25,5	25,45	1,00
		2							
		3							