

Záznam a vyhodnotenie merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Prevádzkovateľ ČS: GAS product & services a.s., Tuhovská 1, Bratislava

Názov ČS: ČS PHM GAS, Dolný Štál

Dátum merania: 24.06.2021

Metodika a metóda merania:

Čas merania: 09:40 - 09:50

STN EN 16321-2, mokrá metóda B

Výdajné miesto	Pištoľ	Čís. mer.	Teplota okolia [°C]		Stav plynomera [l]		Presatý objem pár [l]	Vydaný objem benzínu	R - pomer pár a benzínu
			začiatok skúšky	koniec skúšky	začiatok skúšky	koniec skúšky			
1	V-Max Natural 95	1	30,2	30,3	200,3	226,1	25,8	25,39	1,02
		2							
		3							
2	V-Max Natural 95	1	30,7	30,8	275,7	300,6	24,9	25,65	0,97
		2							
		3							
3	V-Max Natural 95	1	30,4	30,4	226,1	251,1	25,0	25,40	0,98
		2							
		3							
4	V-Max Natural 95	1	30,6	30,5	251,1	275,7	24,6	25,44	0,97
		2							
		3							