

## Záznam a vyhodnotenie merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

**Prevádzkovateľ ČS:** GAS product & services a.s., Tuhovská 1, Bratislava

**Názov ČS:** ČS PHM GAS, Hriňová

**Dátum merania:** 11.06.2021

**Metodika a metóda merania:**

**Čas merania:** 10:51 - 11:04

STN EN 16321-2, mokrá metóda B

Výdajné miesto	Pištoľ	Čís. mer.	Teplota okolia [°C]		Stav plynomera [l]		Presatý objem pár [l]	Vydaný objem benzínu	R - pomer pár a benzínu
			začiatok skúšky	koniec skúšky	začiatok skúšky	koniec skúšky			
1	Patron Natural 95	1	21,6	21,8	176,9	201,9	25,0	25,02	1,00
		2							
		3							
2	Patron Natural 95	1	21,7	21,8	152,3	176,8	24,5	24,73	0,99
		2							
		3							
3	Natural 95	1	21,1	21,2	126,1	152,0	25,9	25,15	1,03
		2							
		3							
4	Natural 95	1	21,1	21,2	100,2	126,1	25,9	25,15	1,03
		2							
		3							