

Záznam a vyhodnotenie merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Prevádzkovateľ ČS: GAS product & services a.s., Tuhovská 1, Bratislava

Názov ČS: ČS PHM Pumpa, Lozorno

Dátum merania: 23.06.2021

Metodika a metóda merania:

Čas merania: 09:10 - 09:50

STN EN 16321-2, mokrá metóda B

Výdajné miesto	Pištoľ	Čís. mer.	Teplota okolia [°C]		Stav plynomera [l]		Presatý objem pár [l]	Vydaný objem benzínu	R - pomer pár a benzínu
			začiatok skúšky	koniec skúšky	začiatok skúšky	koniec skúšky			
1	Favorit	1	24,9	24,9	600,0	626,0	26,0	25,21	1,03
		2							
		3							
1	Šampión	1	24,9	24,8	754,5	780,9	26,4	25,37	1,04
		2							
		3							
2	Favorit	1	24,5	24,7	626,0	652,6	26,6	25,83	1,03
		2							
		3							
2	Šampión	1	24,6	24,7	781,0	807,0	26,0	25,26	1,03
		2							
		3							
3	Favorit	1	25,1	25,0	652,6	678,8	26,2	25,41	1,03
		2							
		3							
3	Šampión	1	24,5	24,3	807,0	833,2	26,2	25,41	1,03
		2							
		3							
4	Favorit	1	25,2	25,2	678,8	703,3	24,5	25,24	0,97
		2							
		3							
4	Šampión	1	24,2	24,2	833,2	859,1	25,9	25,36	1,02
		2							
		3							
5	Favorit	1	25,4	25,3	703,3	728,5	25,2	25,38	0,99
		2							
		3							
5	Šampión	1	24,1	24,2	859,1	884,5	25,4	25,30	1,00
		2							
		3							
6	Favorit	1	25,6	25,6	728,5	753,9	25,4	25,26	1,01
		2							
		3							
6	Šampión	1	24,3	24,3	884,5	909,5	25,0	25,32	0,99
		2							
		3							