

Záznam a vyhodnotenie merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Prevádzkovateľ ČS: SYNERGAS, s. r. o., Ďatelinová 10, Bratislava

Názov ČS: ČS PHM GAS, Myjava (SYNERGAS)

Dátum merania: 22.06.2021

Metodika a metóda merania:

Čas merania: 10:55 - 11:05

STN EN 16321-2, mokrá metóda B

Výdajné miesto	Pištoľ	Čís. mer.	Teplota okolia [°C]		Stav plynomera [l]		Presatý objem pár [l]	Vydaný objem benzínu	R - pomer pár a benzínu
			začiatok skúšky	koniec skúšky	začiatok skúšky	koniec skúšky			
1	Patron Natural 95	1	27,3	27,3	300,2	325,5	25,3	25,49	0,99
		2							
		3							
2	Patron Natural 95	1	27,1	27,3	325,5	350,5	25,0	25,50	0,98
		2							
		3							