

Záznam a vyhodnotenie merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Prevádzkovateľ ČS: GAS product & services a.s.

Názov ČS: ČS PHM GAS (HELVIA), Slovenské Pravno

Dátum merania: 02.08.2021

Metodika a metóda merania:

Čas merania: 10:39 - 10:46

STN EN 16321-2, mokrá metóda B

Výdajné miesto	Pištoľ	Čís. mer.	Teplota okolia [°C]		Stav plynomera [l]		Presatý objem pár [l]	Vydaný objem benzínu	R - pomer pár a benzínu
			začiatok skúšky	koniec skúšky	začiatok skúšky	koniec skúšky			
1	Natural 95	1	20,5	20,6	26,0	52,3	26,3	25,44	1,03
		2							
		3							
2	Natural 95	1	21,8	22,0	77,6	103,6	26,0	25,30	1,03
		2							
		3							
3	Natural 95	1	20,3	20,4	0,2	26,0	25,8	25,26	1,02
		2							
		3							
4	Natural 95	1	21,4	21,6	52,3	77,6	25,3	25,47	0,99
		2							
		3							