

Záznam a vyhodnotenie merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Prevádzkovateľ ČS: GAS product & services a.s., Tuhovská 1, Bratislava

Názov ČS: ČS PHM GAS, Prešov

Dátum merania: 25.05.2021

Metodika a metóda merania:

Čas merania: 08:06 - 08:24

STN EN 16321-2, mokrá metóda B

Výdajné miesto	Pištoľ	Čís. mer.	Teplota okolia [°C]		Stav plynomera [l]		Presatý objem pár [l]	Vydaný objem benzínu	R - pomer pár a benzínu
			začiatok skúšky	koniec skúšky	začiatok skúšky	koniec skúšky			
1	Natural 95	1	14,6	14,4	724,5	749,0	24,5	25,25	0,97
		2							
		3							
2	Natural 95	1	14,3	14,4	700,0	724,4	24,4	25,19	0,97
		2							
		3							
3	Natural 95	1	14,6	14,4	674,7	700,0	25,3	25,05	1,01
		2							
		3							
4	Natural 95	1	14,5	14,4	649,8	674,6	24,8	25,30	0,98
		2							
		3							
5	Natural 95	1	14,4	14,4	625,2	649,8	24,6	25,15	0,98
		2							
		3							
6	Natural 95	1	14,7	14,6	600,0	625,1	25,1	25,30	0,99
		2							
		3							