

Záznam a vyhodnotenie merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Prevádzkovateľ ČS: SYNERGAS, s. r. o., Ďatelinová 10, Bratislava

Názov ČS: ČS PHM GAS, Púchov (SYNERGAS)

Dátum merania: 21.06.2021

Metodika a metóda merania:

Čas merania: 11:00 - 11:10

STN EN 16321-2, mokrá metóda B

Výdajné miesto	Pištoľ	Čís. mer.	Teplota okolia [°C]		Stav plynomera [l]		Presatý objem pár [l]	Vydaný objem benzínu	R - pomer pár a benzínu
			začiatok skúšky	koniec skúšky	začiatok skúšky	koniec skúšky			
1	Patron Natural 95	1	27,8	27,8	100,1	124,8	24,7	25,51	0,97
		2							
		3							
2	Patron Natural 95	1	27,9	27,8	124,8	149,5	24,7	25,54	0,97
		2							
		3							