

Záznam a vyhodnotenie merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Prevádzkovateľ ČS: GAS product & services a.s., Tuhovská 1, Bratislava

Názov ČS: ČS PHM GAS, Smižany

Dátum merania: 25.05.2021

Metodika a metóda merania:

Čas merania: 05:28 - 05:39

STN EN 16321-2, mokrá metóda B

| Výdajné miesto | Pištoľ | Čís. mer. | Teplota okolia [°C] | | Stav plynomera [l] | | Presatý objem pár [l] | Vydaný objem benzínu | R - pomer pár a benzínu |
|----------------|------------|-----------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | začiatok skúšky | koniec skúšky | začiatok skúšky | koniec skúšky | | | |
| 1 | Natural 95 | 1 | 10,8 | 10,9 | 800,2 | 824,7 | 24,5 | 25,25 | 0,97 |
| | | 2 | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | |
| 2 | Natural 95 | 1 | 10,7 | 10,6 | 824,7 | 850,4 | 25,7 | 25,37 | 1,01 |
| | | 2 | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | |
| 3 | Natural 95 | 1 | 10,5 | 10,7 | 850,4 | 875,9 | 25,5 | 25,06 | 1,02 |
| | | 2 | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | |
| 4 | Natural 95 | 1 | 10,6 | 10,8 | 876,0 | 901,1 | 25,1 | 25,22 | 1,00 |
| | | 2 | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |